

**ПРЕДПИСАНИЕ № 676/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»  
города Находки, Директор Беляева Людмила Николаевна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Приморского края по пожарному надзору от 20 августа 2015 № 676 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16.09.2015 года по 18.09.2015 года проведена плановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор г. Находки по пожарному надзору Устюгова Евгения Александровна*  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23»  
города Находки, г. Находка, ул. Мичурина 12а*  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Беляевой Людмилой Николаевной*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Отсутствуют двери на лестничных клетках, предусмотренные проектом. (МБОУ "СОШ № 23" первый этаж)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 23 п/п д</i>	<i>01.03.2016</i>	
2	<i>Отсутствуют двери на лестничных клетках, предусмотренные проектом. (МБОУ "СОШ № 23" второй этаж)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 23 п/п д</i>	<i>01.03.2016</i>	
3	<i>Отсутствуют двери на лестничных клетках, предусмотренные проектом. (МБОУ "СОШ № 23" третий этаж)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 23 п/п д</i>	<i>01.03.2016</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор г. Находки  
по пожарному надзору*

*Устюгова Евгения Александровна*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 18 " сентября 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 18 " сентября 2015 г.

(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору